



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידראוליקה

תעודת סיווג מס' 7013300301
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

| |
|--------------------------------------|
| שם המזמין : טמבורד מוצרי גבס בע"מ |
| מענו : אזור התעשייה עכו דרום 0024121 |
| תאריך ההזמנה : 17/02/2020 |

תאור המוצר

| |
|--|
| צמר זכוכית חום חשוף המכונה ע"י המזמין : מזרן צמר מינרלי EVOMINERAL תוצרת ODE, טורקיה. |
|--|

פרטי הנטילה

| |
|----------------------------------|
| הדוגמה ניטלה בתאריך : 13/02/2020 |
| הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין |
| מקום הנטילה : אין מידע |

מהות הבדיקה

| |
|---|
| סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007. |
|---|

| | |
|---|--|
| מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו | תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק |
|---|--|

סיכום

| |
|--|
| המוצר הנייל סווג לדרגה A1 ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007. (פרטים ראה בגוף התעודה) |
|--|

שם החותם : דר' רכרדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדן ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך: 17/02/2020

תעודת בדיקה מס' 7013300301

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

2. פרטי המוצר
2.1 תיאור המוצר

- צמר זכוכית חום חשוף המכונה ע"י המזמין :
מזרן צמר מינרלי EVOMINERAL תוצרת ODE, טורקיה.

2.2 מידות המוצר

- עובי: 50 מ"מ.
- צפיפות: כ- 24 ק"ג/מ"ק.

4.1 הסמכתה לסיווג

סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים סיווג A1 ללא בדיקה. הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007+A1:2009 (E).

4.2 סיווג

צמר זכוכית חום חשוף המכונה ע"י המזמין : מזרן צמר מינרלי EVOMINERAL תוצרת ODE (טורקיה) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

סיווג לפי תגובה בשרפה : A1

תל אביב / 17/02/2020